



BUREAU  
VERITAS



Έλεγχος  
Αρ. Πιστ. 890-10

**Βεβαίωση περιοδικής επιθεώρησης παραγωγής μεταλλικών  
ικριωμάτων ή/και εξαρτημάτων**

Χορηγείται σύμφωνα με την ΚΥΑ 16440/Φ10.4/445 (ΦΕΚ 756Β/26-9-93)

Αύξων αριθμός : LPR.410.02.255-4 REV.3 \_annual\_2025\_Rev.00

Αριθμός πιστοποιητικού εξέτασης τύπου: LPR.410.02.255-4 REV.3

Αριθμός σχετικού: LPR.410.02.255 REV.03

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Φορέας ελέγχου :                                                      | Bureau Veritas MAE<br>Αιτωλικού 23, 18545 Πειραιάς<br>Διαπιστευμένος Φορέας από το ΕΣΥΔ (No. 890-10)<br>Τηλ. 210 4063000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Περιγραφή σκαλωσιών ή μέρους σκαλωσιών (αναφορά σε συνιστώντα μέρη) : | Μεταλλική Πολυαξονική Σκαλωσιά Προσώπων Κατηγορίας 6 κατά EN 12810-1 με πλαίσια από σπονδυλωτούς σωλήνες $\Phi 48,3 \pm 0,5\text{mm}$ πάχους $3,2 \pm 0,3\text{mm}$ τύπου 3, χιαστί, κουπαστές και αντηρίδες, βίδες ρύθμισης ύψους, ποτηράκι ρυθμιζόμενες βάσεις έδρασης, πολυαξονικούς και κοχλιωτούς συνδέσμους κλίμακες και πατώματα τύπου 6.                                                                                                                                                                                                        |
| Προβλεπόμενη χρήση (πρόσωσης, υποστύλωσης, χαρακτηριστικά) :          | Σκαλωσιά προσώπων που θα χρησιμοποιείται υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις : Ύψος εγκατάστασης $\leq 24,50\text{m}$ Εφαρμοζόμενα φορτία κατηγορίας 6 στο πλαίσιο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Πρότυπα κατασκευής :                                                  | EN 12810-1, EN 12811-1, EN 39, EN 74 (τελευταίες εκδόσεις)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Κατασκευαστής :                                                       | ΑΝΚΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ<br>ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.<br>ΥΠΟΚ/ΜΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΘΕΣΗ ΚΟΝΤΙΤΑ<br>ΟΙΝΟΦΥΤΑ 32011<br>ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΡΟΥΜΕΛΗΣ 3, ΜΟΣΧΑΤΟ 18345<br>ΤΗΛ 22620 32525 – 22620 32690<br>ΑΦΜ 998664199 ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Παρατηρήσεις :                                                        | α) Οι σκαλωσιές προσώπων, οι σωλήνες $\Phi 48,3/3,2\text{mm}$ και οι βάσεις να φέρουν τις δηλωθείσες σημάνσεις.<br>β) Κάθε σκαλωσιά να συνοδεύεται με Δήλωση Πιστότητας και οδηγίες χρήσεως.<br>γ) Να τηρούνται τα αναφερόμενα στον Τεχνικό Φάκελο δηλωθέντα πρότυπα.<br>δ) Η σκαλωσιά δύναται να φέρει και δάπεδα χαμηλότερης κατηγορίας (5,4,3,2) υπό τον όρο τα μέγιστα κάθετα φορτία στο δάπεδο να μην υπερβαίνουν αυτά της αντίστοιχης κατηγορίας δαπέδου.<br>ε) Η παρούσα αφορά ετήσια επιτόπια επιθεώρηση από τον φορέα και ισχύει για ένα έτος. |

Πειραιάς, 07/03/2025



Έκδοση 24 \_ 02/04/2024



Έλεγχος  
Αρ. Πιστ. 890-10

Επόμενη επιθεώρηση έως **29/01/2026**

Επιθεωρήθηκε από:

Σύψας Φοίβος -Σπύρος

Εγκρίθηκε από:

Κωνσταντίνος Μπράτιμος – Τεχνικός  
Διευθυντής Βιομηχανικού Τμήματος

